

대한민국이 반한 영덕! 가보자! 먹어보자! 즐기자!



영 덕 군



수신 최해익 귀하(우 36464경상북도 영덕군 남정면 회리3길 9-4)
(경유)

제목 군관리계획 결정(안)에 따른 주민의견 제출건 검토결과 회신

1. 귀 가정의 건강과 평안을 기원합니다.
2. 남부풍력발전단지 조성사업에 대한 영덕 군관리계획 결정(안)에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제28조에 따라 귀하께서 제출하신 의견에 대한 검토 결과를 붙임과 같이 회신합니다.

붙임 검토결과서 각 1부. 끝.

영 덕 군



주무관

조지민

도시계획팀장

최재식

도시디자인과장

전결 2025. 4. 29.
신종진

협조자

시행 도시디자인과-54838

(2025. 4. 29.)

접수

우 36429 경상북도 영덕군 영덕읍 군청길 116, 도시디자인과

/ <http://www.yd.go.kr>

전화번호 054-730-6466

팩스번호 054-730-6459

/ jm0722@korea.kr

/ 비공개(6)

주민 의견 검토 결과서

영덕군 남정면 회리 산 19-2 번지 일원

제출 의견

영덕군에서 재생에너지를 사용하는 풍력발전 사업을 진행하는 것을 응원하고 성공하기를 바랍니다. 본 남부 풍력발전사업 역시 문제 없이 진행되기를 바랍니다. 지역 주민으로서 몇 가지 의견을 밝힙니다.

1) 풍력발전기 T3는 회3리 바로 뒤에 있어(보는 위치에 따라 몸체 기둥이 50m 이상이 보일수 있음) 관계로 저주파 소음 등 생활환경 공해가 우려되고 마을 경관이 돌이킬 수 없게 망가집니다. T3 설치를 제거하거나 위치를 좀 더 낮은 곳으로 이전 설치 바랍니다.

2) 회3리 저수지 상부는 상수원 보호지역이고 그 위쪽 계곡은 사람의 발길이 닿지 않는 천혜의 자연 상태가 유지되고 있어 담비 수달 매 등 희귀동물들이 서식하고 있습니다. 풍력발전기 T9~T14이 동대산 능선 최정상부에 설치되면 이 천혜의 자연이 파괴 될 것이 확실합니다. 회3리 상수원 보호와 상류 계곡 자연 보호를 위해 T9~T14의 위치를 최정상부가 아닌 아래 능선(쟁암리방향)으로 설치 바랍니다.

(질문) 풍력발전 후에 생산되는 전기를 송전하는 방법에 대한 계획은 세웠는지요? 송전 방식은?(지하매립 방식인가? 지상송전 방식인가)

검토 의견

귀하의 의견에 감사드립니다.

귀하의 주요 의견내용은 “T3, T9~14 발전기 제척 또는 위치 이동” 으로 판단됩니다.

귀하의 의견에 대한 검토 내용을 아래와 같이 알려드립니다.

사업계획상 발전기 위치는 『육상풍력개발사업환경성평가지침』과 『소음진동관리법』상 기준(낮 55dB, 밤 45dB) 및 『저주파소음관리가이드라인』에 저촉되지 않도록 이격거리를 두었으며, 생태 환경 안전 등의 요인을 고려하여 (주)신영덕풍력발전에서 설정한 것으로 기초조사 결과 사업지역 내 삶 수달 등 일부 법정보호종이 발견됨에 따라 생태축 단절최소화, 생태통로, 미소(대체)서식지 조성 등 저감조치를 최대한 강구할 계획이며, 소규모환경영향평가 시 환경부에서 발전기 위치 이동 및 제척 의견이 나오면 이를 반영할 계획이며, 송전계획의 경우 지상송전 방식으로 추후 송전선로 인허가 진행 시 환경문제 및 전자파 피해에 대하여 검증하고 문제가 있을 경우 저감방안을 마련할 계획임을 양해하여 주시기 바랍니다.

기타 궁금하신 사항은 도시디자인과 도시계획팀(054-730-6466)으로 문의 주시면 친절하게 안내하겠습니다. 끝.

대한민국이 반한 영덕! 가보자! 먹어보자! 즐기자!



영 덕 군



수신 (주)신영덕풍력발전 대표이사 장금옥
(경유)

제목 주민의견 청취 결과 통보 및 조치계획 제출 요청(남부풍력발전사업)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 남정면 회리 일원 군관리계획(전기공급설비) 결정(안)에 따른 주민의견 청취 결과를 붙임과 같이 통보하오니 주민의견에 대한 조치계획을 작성하여 '25.4.11.(금)이내에 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 주민의견청취 결과 1부. 끝.

영 덕 군 수

주무관 조지민 도시계획팀장 최재식 도시디자인과장 신종진 전결 2025. 3. 17.

협조자

시행 도시디자인과-33483

접수

우 36429 경상북도 영덕군 영덕읍 군청길 116, 도시디자인과 / <http://www.yd.go.kr>

전화번호 054-730-6466

팩스번호 054-730-6459

/ jm0722@korea.kr

/ 비공개(5,8)