



- NOTE
- 기존수달사로 방류되는 배수관의 단부처리는 수달사 수면보다 아래에 위치하여야 한다.
 - 수공간 경계 호박돌 사이에는 은폐되도록 설치하여야 하며, 스크린망의 유지보수가 가능하도록 은폐할 것.

△			
△			
△			
△			
△			
△			

REV NO.	REV DESCRIPTION	DATE	REV BY
---------	-----------------	------	--------

DRAWING TITLE

옥외 위생배관 평면도(격리장)

DRAWN BY	APPROVED BY
이정미	이정미
CHECKED BY	
이정미	
DATE	SCALE
DRAWING NO.	SHEET NO.
A - 032	